

地盤解析判定書

2024年4月24日

物件情報

物件番号	0000963597
登録会社名	SOUSEI株式会社
物件名	すみれ野自治会館 新築工事
物件住所	奈良県香芝市すみれ野2丁目5-3


基礎仕様の判定

地盤品質証明基準

ベタ基礎 + 一部深基礎

考慮したポイント

1	新規造成の有無	無し
2	擁壁の有無	無し
3	地耐力のバランス	良い
4	周辺での異常状況	無し
5	建物のバランス	良い



考察

調査地は、建物荷重の応力範囲内に地耐力不足の数値が確認されておりますが、バラツキの少ない同様なデータが確認されていますので、基礎下の碎石地業に対し十分な転圧工（ランマー等による三往復以上転圧）を実施し一層の締め固めを行った上で、荷重分散効果の高いベタ基礎（D13@200）一部深基礎での対応が可能と考察いたします。

※当判定書は、貴社の建築する住宅の地盤につき地盤の改良工事の要否、方法等を判断・検討するための資料として作成しております。そのため、当社の事前の承諾なく、お施主様以外の第三者に開示しまたは閲覧させることを禁止いたします。尚、当判定書は地盤保障や各種申請用資料としては、効力を発揮しません。判定の詳細な根拠等については、弊社発行の「地盤解析報告書（有料）」をご覧ください。



地盤ネット株式会社

東京都新宿区新宿 5-2-3MRCビル4F

TEL : 03-6265-1803 FAX : 03-6265-1804