

様式第2号 (第21条関係)

令和7年1月6日

すみれ野自治会館
自治会長 土井 俊介 様

奈良県広域消防組合 香芝消防署
消防司令補 足高 雅之

立 入 検 査 結 果 通 知 書

所在地 奈良県香芝市すみれ野二丁目5番3号

名 称 すみれ野自治会館

全体用途 15項

実施対象物用途別区分 15項

令和6年12月17日あなたの(所有)管理・占有)している上記の消防対象物について、消防法第4条の規定により立入検査を行った結果、

- 火災予防上の不備欠陥は認められませんでした。
 - 下記に掲げる法令違反等火災予防上支障があると認められる事項がありましたので、速やかに改善されますよう通知します。
- なお、改修等をされるときは、事前に連絡してください。

違反指摘事項

【消防署からのお知らせ】

消防用設備等の点検を6ヶ月ごとに実施し、その結果を3年に1回消防署長へ報告していただきますようお願いいたします。(法17の3の3)

以 下 余 白

備考1 違反指摘事項については、令和 年 月 日までに奈良県広域消防組合香芝消防署長にその改修状況及び改修計画について報告してください。

(立入検査結果通知書交付枚数1枚)

連絡先

奈良県広域消防組合香芝消防署
電話 0745-76-4119

立会者
職
氏 名

受領者
職
氏 名

※ 法= (消防法)、令= (消防法施行令)、則= (消防法施行規則)
条例= (奈良県広域消防組合火災予防条例)